گزارش نتایج آزمون

شماره پیگیری:	۱-۱۸۲۵۰
تاریخ دریافت نمونه:	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
تاریخ تایید مالی:	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
تاریخ انجام آزمون:	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
تاریخ صدور گزارش:	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شماره ویرایش:	۰
صفحه:	2 از ۱۳

درخواست‌کننده:	تولیدی پژوهشی مهدی گام
شماره مرجع درخواست‌کننده:	۲۳۵۱۰۴۱
نشانی:	تهران-م فاطمی-خ بیستون-خ چهارم-پ ٤٦-واحد ۲
نام قطعه یا نمونه:	نمونه عایق رطوبتی دنی سیل

شرایط محیطی آزمایشگاه
- دما: 23°c
- رطوبت: ٪۵۰

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

- معتمد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۰
- کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره متوالی
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در طی ۷ دوره

آزمون مقاومت حرارتی

مرجع آزمون: دستورالعمل مشتری

شرح آزمون:

نمونه برای مدت زمان 24 ساعت در دمای 90^0c نگهداری شده و تغییرات ظاهری بوجود آمده در آن مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه آزمون:

تغییری در وضعیت ظاهری نمونه مشاهده نشد.

آزمایشگر

مدیر فنی

مدیر آزمایشگاه

گزارش تنها با برچسب **هولوگرام، کاغذ برجسته و مهر** مورد تایید است. نمونه‌برداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه‌های مورد آزمون حداکثر به مدت **یک ماه** نگهداری خواهد شد.
نتایج فوق تنها برای نمونه‌های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون‌ها، **محرمانه** تلقی می‌شود و جز با اجازه مشتری یا به واسطه الزامات قانونی قابل ارایه به غیر نیست.
در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) دفتر مدیر عامل: ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱)
نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک ۸. کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱
تلگرام/واتس‌اپ: ۰۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ تلفن: ۶۳۰۷ و ۷-۴۶۸۳۱۵۷۰ (۰۲۱) دورنگار: ۴۶۸۴۳۳۷۱ و ۴۶۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱)
Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net